

仪中消控室值班人员消防培训

编号

NO.20210109

日期： 2020 年 01 月 09 日

地点： 仪记中控值班室

仪中消控室值班人员消防培训：

培训内容：

1、火灾报警控制器操作流程

1.1 开机与关机

火灾报警器的电源为消防专用电源，开关在主机内的电源控制板上，遵守开机以先开备电后开主电，关机以先关主电后备电的原则。

1.2 主机报火警：火警灯亮并发出就火警报声。

- ① 按消音：读出火警点的地址号和火警的具体位置，通知有关人员现场查看。
- ② 真火警：将火灾报警控制器转为自动状态，由消防主机启动相关联的外控设备，组织人员救火，拨打 119 火警电话并指挥疏散人员。
- ③ 火警消除后恢复外控设备，主机复位进行正常监控。
- ④ 误报火警：按主机复位键复位，若依然报警，通知生产厂方技术人员维修处理。
- ⑤ 做好当班记录工作。

2、泵房、消火栓、喷淋控制柜操作流程

- ① 确保控制柜完全通电（绿色电源灯长亮）。
- ② 当手自动转换开关：“1#主 2#备/手动/2#主 1#备” 旋转处于手动状态时，仅可通过启动

按钮“1#停止（红色按钮）/运行（绿色按钮）”或“2#停止（红色按钮）/运行（绿色按钮）”按钮达到启动1#泵或2#泵的目的。

③当手自动转换开关：“1#主 2#备/手动/2#主 1#备”旋转处于非手动（自动）状态时，可通过系统管道内的压力开关高定的（2.5Mpa 起、4Mpa 停）来实现水泵系统的启动或停止运行。

④消防泵控制柜的工作状态：“1#主 2#备/手动/2#主 1#备”旋钮必须处于非手动状态，以确保系统管道自动控制确保消防安全。

消防控制室管理制度

- 1、消防控制室必须实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于 2 人。
- 2、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》的有关要求。
- 3、消防控制室应确保火灾报警控制器和消防联动控制器运行情况正常。
- 4、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵用电设备的配电柜处于自动（接通）位置。
- 5、接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。
- 6、火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警。
- 7、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位责任人。

